

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБУК «Чистоозерный КДЦ»  
Ю.В.Иванова  
приказ № 71 от 15.02.2023



# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное бюджетное  
учреждение культуры  
«Чистоозерный культурно-досуговый центр»**

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУК «Чистоозерный КДЦ» (в здании Районного Дворца культуры)
- 1.2. Адрес объекта : 632720 Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Покрышкина,12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание : 4 этажа (в том числе 1 подземный), 4336,9 кв. м,  
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да.
- 1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:  
Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чистоозерный культурно-досуговый центр», МБУК «Чистоозерный КДЦ»
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул.Покрышкина,д.12
- 1.8.Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности(государственная, негосударственная)
- 1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11.Вышестоящая организация (наименование): администрация рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 632720, Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Ленина,8

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- организация работы клубных формирований по культурно-познавательным, историко-краеведческим, природно-экологическим, культурно-бытовым, научно-техническим, коллекционно-собираТЕЛЬским и иным интересам;
  - организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий ;
  - демонстрация кинофильмов, видеофильмов и видеопрограмм, в том числе в рамках смотров, конкурсов, фестивалей, организация досуга зрителей средствами кино;
  - организация работы семинаров и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
  - создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения. Организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игротек, читальных залов и т.п.;
  - оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
  - методическая и консультативная помощь учреждениям культуры, организация и проведение семинаров, творческих лабораторий, практикумов, конференций по проблемам культуры;
  - участие в культурной и спортивной жизни поселка, района и области: организация и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, участие творческих коллективов Учреждения в поселковых, районных, зональных, областных, региональных, республиканских конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
  - пропаганда культурной деятельности, привлечение посетителей, издательская и рекламно-информационная деятельность;

- художественно-оформительские;
  - производство и реализация изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных народных промыслов;
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: в день 181 человек, максимально до 500 человек в день (зрительный зал 1 этаж 326 посадочных мест)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида(да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 950 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) от остановки метро 5 мин.,
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
- 3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет) да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К	О	С	Г	У		
		для передвижения на креслах-колясках	другим и нарушениями опорно-двигательного аппарата	нарушениями зрения	нарушениями слуха	умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	
8.	Все зоны и участки <***>	ДУ	ДУ	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а также выполнения следующих мероприятий:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Входная группа:

- размещение тактильной информации о назначении объекта

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	X			
2.	Вход (входы) в здание	X			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	X			
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	X			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	X			
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	X		установление таблички шрифтом Брайля	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	X			
8.	Все зоны и участки	X			

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2023-2024 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: объект доступен полностью ДП

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- не требуется

Согласование с вышестоящей организацией-не требуется

Согласование с общественной организацией инвалидов -не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте МБУК «Чистоозерный КДЦ»

## **5. Особые отметки**

5.1.Паспорт сформирован на основании:

-акта обследования объекта от 15.02.2023 года

-анкеты обследования доступности от 15.02.2023 года



## АНКЕТА

исследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№  4  /     

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чистоозерный культурно-досуговый центр»  
Полное юридическое наименование объекта

632720 Новосибирская область р.п. Чистоозерное улица Покрышкина д.12 тел. 8(38368) 99-401, chskbc@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта администрация муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Чистоозерного района, Новосибирской области
2. Вид деятельности предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодельной творческой инициативы и социокультурной активности населения
3. Форма собственности муниципальная  
Государственная, муниципальная, частная
4. Размещение объекта отдельно стоящее здание, материал - керамический кирпич  
Отдельно стоящее здание  4  этажей(в том числе  I  подземный); год постройки (капитального ремонта) 2019 г.
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. в день 181 человек, максимум до 500 человек, максимальный зал I этаж- 326 посадочных мест)
6. Функциональное назначение объекта КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ  
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

# 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	<b>Парковка для посетителей</b>						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	соответствует	К, О, С, У		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	1	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	отсутствует	К	Произвести разметку	П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К	Обозначить знаком	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения	м	2,0	соответствует	К, О		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		допустимо 1,2				
	- указатели направления движения		наличие	имеется	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	соответствует	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон						
	вблизи зданий и в затененных местах		1:12 Допускается 1:10	имеется соответствует	К, О, С, У		
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (тектоничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	имеется соответствует	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	имеется	С		П.5.5 СП.35-105-2001



## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	соответствует	Все категории		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (отраженные)		наличие	имеется	К, О, С		П.5.1.2. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	все категории		П. 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	имеется	все категории		П. 5.1.3. СП 59.13330.2012
	<b>Лестница к входной площадке</b>						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	соответствует	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	имеется	О		П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	соответствует	О,С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	соответствует	О,С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	О, С, Г		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестницы	соответствует	С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	соответствует	С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Жесткая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	имеется	С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подтема		наличие	имеется	О,С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О, С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	соответствует	О, С		П. 4.1.14. СП 59.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	соответствует	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
	<b>Пандус</b>						ГОСТ Р 51261
	Ширина пандуса	см	наличие	имеется			П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса	см	Не менее 100	соответствует	К,О		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	уклон пандуса	см	Не более 9/100 Не более 1:20 (5%)	соответствует	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	соответствует	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон:		наличие	имеется	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	соответствует	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	-завершающие части поручней	см	Длина пандуса на 30	соответствует	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие	-	К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	-	С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	<b>Наружный подъемник</b> : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	имеется	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	<b>Тамбур</b>						
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	имеется	К,О,С		П.5.1.7. СП 59.13330.2012

Двери : распашные (Р), автоматические распашные (А) - ширина дверного проема в свету - высота порога	см	не менее 120 не более 1,4 наличие	Р	К	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)	см		соответствует	К,О,С	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Размер маркировки		Не менее 10 x 20	имеется	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	соответствует	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Коридоры/холлы</b>						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	соответствует	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	<b>Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):</b>						
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ – не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	соответствует	К,О,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	соответствует	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	соответствует	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	<b>Лестницы (выкладка при наличии нескольких лестниц)</b>						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	соответствует	К,О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	все категории		П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	соответствует	С,О		П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	имеется	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С,О		П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	соответствует	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90	-	-		П.6.17 СП 118.13330.2012
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120	-	-		
	- завершающие части поручней	см	150-180	соответствует	О,С		П.5.2.10. СП59.13330.2012
	- пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	-	-		П.5.2.13 СП 59.13330.2012
	<b>Лифты</b>		наличие	имеется	К,О,С		

	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	170 x150	соответствует	К	П.5.2.18. СП 59.13330.2012
	- ширина дверного проема	см	не менее 80	соответствует	К	П.5.2.1. ГОСТ Р 51631 -2008
	- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95	соответствует	К	П.5.2.18 СП 59.13330.2012
	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5	соответствует	О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие	соответствует	С,Г	П.5.2.20. СП 59.13330.2012

## 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>			Отсутствует			
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	-	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	-	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	-	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	<b>Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)</b>						
	Площадь кабинета:	ед.	Не менее 1				
	для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	-	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	-	К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту</b>						
	<b>Преципирания торгового</b>						
	Ширина полосы движения	ед.		Отсутствует			
	Оборудование (стеллаж, прилавок):	см	120	-	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	высота	см	80	-	К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	глубина	см	не более 50	-	К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания, примерочные кабины со свободным пространством	см	Не менее 150x150	-	К, О, Г, С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1	-	К, О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110	-	К, О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	<b>Преципирания питания</b>						
	Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место	Отсутствует	К, О, С		П.7.4.5. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90	-	К, О, С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Высота стола (не менее одного)	см	65-70	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	120	-	К, О, С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Стойка бара:	см	160 85	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	ширина столешницы						
	высота столешницы						
	<b>Зрительный зал</b>	ед.			К, О		
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах:		3 4	соответствует	К		П.7.6.15. СП 59.13330.2012
	50-75 мест в зале						
	76-100 мест в зале						



## 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сауна: для административных, медицинских, сопутствующих; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	имеется	К, О, С		П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	наличие 135	имеется	К, О, С, Г		П.5.3.6.
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	соответствует	К		СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	соответствует	К		СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие	имеется	К, О		П.5.3.3.
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	-			СП 59.13330.2012
	Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	-	-		
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	-	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150	-	К		П.5.3.5.
	- опорные поручни*		наличие	-	К, О		СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48	-	К, О		П.5.3.5.
	- наличие ручного дуга			-	К, О		СП 59.13330.2012
	Гардеробы:						П.5.3.5
	- высота расположения индивидуального шкафа для одежды	см	не выше 130 от пола	-	К		СП 59.13330.2012
	- длина скамьи	см	не менее 300	-	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- ширина скамьи		не менее 70	-	К		П.7.5.16
	- высота скамьи		не более 50	-			СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

\* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Таблю, шиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстостифы</b>		наличие	отсутствует	С		
	<b>Визуальная информация на контрастном фоне</b>		наличие	отсутствует	С		
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.5.5.4, 5.5.6, СП 59.13330.2012
	Высота пропильных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	<b>Указатели, пиктограммы:</b>						
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	отсутствует	С		
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г, О, К		П. 4.5.1.4, ГОСТ Р 52131
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля</b>		наличие	отсутствует	С	планируется установка таблицы со шрифтом Брайля	П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная минемосхема (Тактильная схема движения)		наличие	-	С		П.7.1.8, СП 59.13330.2012
	Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа						
	<b>Надписи и знаки для идентификации кабинетов*</b>		наличие	отсутствует	С		
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	<b>Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефон-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.</b>		наличие	отсутствует	С, Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

\* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не наткаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается** размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

### Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУК «Чистоозерный КДЦ»

Ю.В.Иванова

приказ №7/1 пр.от 15.02.2023



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
(К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ)**

р.п. Чистоозерное

« 15 » февраля 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУК «Чистоозерный КДЦ» (здание Районного Дворца культуры)
- 1.2. Адрес объекта : 632720 Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Покрышкина,12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание : 4 этажа (в том числе 1 подземный); 4336,9 кв. м,  
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет),
- 1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:  
Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чистоозерный культурно-досуговый центр»(МБУК «Чистоозерный КДЦ»)
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская область, р.п. Чистоозерное , ул.Покрышкина,12

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2.Виды оказываемых услуг: предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодетельной творческой инициативы и социокультурной активности населения.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: в день 181 человек, максимально до 500 человек в день (зрительный зал 1 этаж 326 посадочных мест)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида(да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 950 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) от остановки метро 5 мин.,
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
- 3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет) да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К	О	С	Г	У		
		для передвигающихся на креслах-колясках	другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	нарушениями зрения	нарушениями слуха	умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки <*>	ДУ	ДУ	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Входная группа:

- размещение тактильной информации о назначении объекта (табличка со шрифтом Брайля)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	размещение во входной зоне таблички со шрифтом Брайля

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2023-2024 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: объект доступен полностью ДП

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- не требуется

Согласование с вышестоящей организацией-не требуется

Согласование с общественной организацией инвалидов -не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на официальном сайте МБУК «Чистоозерный КДЦ»

### 5. Особые отметки

5.1. Акт сформирован на основании анкеты обследования доступности от 15.02.2023 года

Председатель комиссии:  
директор МБУК «Чистоозерный КДЦ»

 Ю.В.Иванова

Члены комиссии:  
зам. директора заведующий филиала

 Е.В.Ткаченко

зам. директора заведующий филиала

 Т.В.Балагина

заместитель главы р.п. Чистоозерное  
Новосибирской области

 И.А.Воронецкая

ведущий специалист администрации р.п. Чистоозерное  
Новосибирской области по строительству,  
архитектуре и ЖКХ

 А.В.Пустовалов

представитель общественной  
организации инвалидов

